



ART. 71 D.lgs. 81/08

ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Le **verifiche periodiche sugli impianti in pressione** sono disciplinate dall'art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal **DM 329/04** che definisce la modalità della messa in servizio, l'esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche di attrezzature ed insiemi a pressione definiti come **Gruppo GVR** - Gas, Vapore, Riscaldamento. Il Datore di lavoro potrà rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai soggetti Privati abilitati.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

1. **VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO:** il Decreto Ministeriale 329/04 prevede che dopo aver installato l'attrezzatura il Datore di Lavoro debba richiedere ad INAIL la Verifica di Messa in Servizio, prima di essere messa in funzione. Qualora l'attrezzatura sia esclusa dalla verifica di messa in servizio si può procedere direttamente con la Denuncia (vedi punto 2)
2. **DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO:** il datore di Lavoro dovrà denunciare l'attrezzatura all'INAIL tramite apposita sezione per il rilascio della matricola su portale Civa. (Art. 5, DM 329/04)
3. **PRIMA VERIFICA PERIODICA:** decorsi i termini della prima periodicità richiedere, tramite portale Civa, la prima delle verifiche periodiche ad INAIL inserendo nella richiesta il nominativo di ECO Certificazioni.
4. **VERIFICHE PERIODICHE:** alle scadenze successive contattare direttamente ECO Certificazioni per le verifiche periodiche.

ELENCO IMPIANTI A PRESSIONE E RELATIVA PERIODICITÀ

Gruppo 1: fluido pericoloso (es. ossigeno o metano)

Gruppo 2: fluido non pericoloso (es. aria o azoto)

La **categoria di pericolosità** si suddivide in quattro livelli, dal meno pericoloso (I) al più pericoloso (IV), ed è stabilita in base alla pressione e alla capacità dell'attrezzatura.

	FUNZIONAMENTO	INTEGRITÀ
RECIPIENTI		
GRUPPO 1 CAT. I - II	QUADRIENNALE	DECENNALE
GRUPPO 1 CAT. III - IV	BIENNALE	DECENNALE
<hr/>		
GRUPPO 2 CAT. I - II	QUADRIENNALE	DECENNALE
GRUPPO 2 CAT. III - IV	TRIENNALE	DECENNALE
<hr/>		
RECIPIENTI PER LIQUIDI GRUPPO 1	QUINQUENNALE	DECENNALE
<hr/>		
GENERATORI DI VAPORE		
VISITA DI FUNZIONAMENTO	BIENNALE	DECENNALE
VISITA INTERNA	BIENNALE	DECENNALE
<hr/>		
GENERATORI DI CALORE	QUINQUENNALE	/
<hr/>		
TUBAZIONI		
GRUPPO 1	QUINQUENNALE	DECENNALE
<hr/>		
GRUPPO 2 > 350 °C	QUINQUENNALE	DECENNALE
GRUPPO 2 ≤ 350 °C	/	DECENNALE

Per maggiori dettagli contattaci all'indirizzo
periodiche71@ecocertificazioni.eu

ECO Certificazioni, inoltre, offre ai propri clienti **un portale di gestione online gratuito** e **un sistema di monitoraggio delle scadenze che avvisa l'utente in anticipo**, guidandolo nella pianificazione della verifica periodica fino alla sua esecuzione.